

Lubomino, dnia 17.05.2010 r.

RGK i T 341 – 3/2010

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający : Gmina Lubomino
ul. Kopernika 7
11 – 135 Lubomino

dotyczy : przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012 w Lubominie przy ulicy Kopernika

W związku ze złożeniem przez oferentów zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej zadania Budowa przeznaczonych do użytku publicznego miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych „Moje Boisko- Orlik 2012” w Lubominie przy ulicy Kopernika Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1.

Zamawiający w projekcie podaje wypełnienie granulem gumowym EPDM w kolorze szarym. Zgodnie z SIWZ dla ww. postępowania jak i projektem określonym przez Ministerstwo Sportu zamawiający nie może narzucić wypełnienia nawierzchni granulem EPDM w kolorze szarym. Proszę o zmodyfikowanie projektu i dostosowanie parametrów nawierzchni tj. zmianę wypełnienia z granulatu gumowego EPDM na „wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport”

Wyjaśnienie do pytania 1

Zgodnie z projektem architektoniczno - budowlanym opracowanym na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki rozwiązania dotyczące nawierzchni syntetycznej pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych.

Nawierzchnie boiska do piłki nożnej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i siwz.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej, wys. trawy min. 60 mm, typ włókna – monofil, skład chemiczny włókna – polietylen, ciężar włókna – min. 11000 Dtex, gęstość trawy min. 97 tys. włókien/m², wypełnienie piasek kwarcowy i granulaty gumowy EPDM (szary) . Wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np.: Labosport.

Wójt Gminy Lubomino
Andrzej Mazur

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania pisma