

Lubomino, dnia 25.08.2011 r.

RGKiT 273.03.2011

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Gmina Lubomino
ul. Kopernika 7
11-135 Lubomino

dotyczy: przetargu nieograniczonego: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik – Biała Wola oraz Zagony – Kolonia Lubomino w Gminie Lubomino”.

W związku ze złożeniem przez oferentów zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik – Biała Wola oraz Zagony – Kolonia Lubomino w Gminie Lubomino” Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków , wymagania normy PN-EN 12050-1:2002,
- zaworów zwrotnych , wymagania normy 12050-4:2002?

Pytanie 2.

W myśl art. 8 ust 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego , czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1?

Pytanie 3.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii montażu żłazowych studni z zaworami odpowietrzająco – napowietrzającymi na równoważne studzienki/kolumny umożliwiające prowadzenie kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?

Wyjaśnienie do pytania nr 1

Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie.

Wyjaśnienie do pytania nr 2

Od wykonawcy robót będą wymagane stosowne oświadczenia oraz certyfikaty , dtr, atesty i deklaracje zgodności na wyrób jako całość, bądź na wbudowane poszczególne elementy .

Wyjaśnienie do pytania nr 3

Zamawiający nie przewiduje na etapie składania ofert zmiany technologii montażu żłazowych studni z zaworami odpowietrzająco – napowietrzającymi gdyż oferty oferentów muszą być porównywalne.

Wójt Gminy Lubomino
Andrzej Mazur

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania pisma.