

Lubomino, dnia 02.03.2009 r.

RGK i T 341 – 01/2009

dotyczy : przetargu nieograniczonego „Przebudowa drogi gminnej nr 116043 N Gronowo - Smolajny”.

W związku ze złożeniem przez oferentów zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Przebudowa drogi gminnej nr 116043 N Gronowo - Smolajny” Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

1. Dokładne określenie rodzaju kruszyw łamanych (np. kamienie) z wykluczeniem rodzajów kruszyw nie podlegających akceptacji
2. Zajęcie stanowiska po czyjej stronie pozostają koszty obsługi geodezyjnej budowy - brak tej pozycji przedmiarze robót
3. Informację czy w toku przygotowań przeprowadzono badania geologiczne istniejącego podłoża
4. Wyznaczenie drogi transportowej kruszyw ze względu na ograniczenia tonażowe

Wyjaśnienia:

1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego tj. tłuczeń kamienny niesortowany 0/31,5 lub 0/63 mm.
2. Geodezyjny pomiar powykonawczy Zamawiający wykona we własnym zakresie. Bieżąca obsługa geodezyjna podczas realizacji zamówienia pozostaje po stronie Wykonawcy i należy ją wkalkulować w poszczególne pozycje kosztorysu ofertowego.
3. Zamawiający nie wykonywał badań geologicznych istniejącego podłoża.
4. Do miejsca realizacji inwestycji prowadzi kilka szlaków komunikacyjnych. Zamawiający nie wyznacza drogi transportowej. Wykonawca powinien dostosować tonaż transportu do nośności drogi w zależności od wybranego szlaku komunikacyjnego.

Wójt Gminy Lubomino
Andrzej Mazur