

**W związku ze złożeniem przez oferentów zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino ulica Sportowa i ulica Świerczewskiego łączących drogę wojewódzką 507 z drogą powiatową 1362N” Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Pytania:**

- 1) Czy do oferty należy uwzględnić harmonogram rzeczowo- finansowy? Jeżeli tak, to w którym etapie należy umieścić koszty branży elektro- energetyczne?
- 2) Lubomino ul. Sportowa- pozycja 18 d.4- w przedmiarach podbudowę powinno się wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm natomiast w opisie technicznym podbudowa powinna mieć grubość 20 cm. Jaka powinna być grubość podbudowy?
- 3) Lubomino ul. Sportowa- pozycja 31 d.7- w opisie technicznym na odcinku od km 0+008 do km 0+030 po lewej stronie drogi planuje się ustawienie barier stalowych ochronnych SP-05, natomiast w przedmiarach uwzględniono jedynie 4 nb barier. Proszę o określenie długości barier ochronnych.
- 4) Prosimy o załączenie brakujących przekrojów oraz bilans robót ziemnych.
- 5) Prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej.
- 6) Lubomino ul. Świerczewskiego- pozycja 15 d.4- w przedmiarach warstwę odcinającą powinno się wykonać o grubości 20 cm natomiast w opisie technicznym warstwa odcinająca powinna mieć grubość 15 cm. Jaka powinna być grubość podbudowy?

**Odpowiedzi i wyjaśnienia:**

- 1) Harmonogram rzeczowo – finansowy nie jest załącznikiem do oferty.
- 2) Grubość podbudowy zgodnie z przedmiarem.
- 3) Długość barier ochronnych zgodnie z przedmiarem.
- 4) Dołączono brakujące przekroje. Zamawiający nie posiada bilansu robót ziemnych.
- 5) Dołączono dokumentację geotechniczną.
- 6) Grubość podbudowy zgodnie z przedmiarem.

Wójt Gminy Lubomino  
Andrzej Mazur