

Lubomino, dnia 3.07.2017 r.

RGK i T.271.5.2017

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.
ul. Olsztyńska 12 11-100 Lidzbark Warmiński

W związku ze złożeniem przez oferentów zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Wolnica – Różyn oraz dróg gminnych nr 116029N i 116030N” Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania:

1. W SIWZ występuje zapis: „Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjnym pomiarem powykonawczym”.
W związku z tym proszę o dodanie do przedmiaru pozycji dotyczącej obsługi geodezyjnej i załączenia do niej specyfikacji.
2. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu w celu poprawnej wyceny oznakowania.
3. W specyfikacji technicznej dotyczącej oznakowania pionowego występuje zapis o 20 – letnim okresie gwarancji na tarcze znaków pionowych – jest to nieosiągalne.
Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu.
4. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie na warstwę ścieralną AC11S?

Odpowiedzi i wyjaśnienia:

1. Należy dodać stosowną pozycję do przedmiaru.
2. Zamawiający nie posiada Projektu Stałej Organizacji Ruchu. Zgodnie z SIWZ Wykonawca ma w obowiązku sporządzić Projekt Stałej Organizacji Ruchu.
3. Zamawiający zamieścił w załączniku zmienione SST.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie mieszanki AC11S na warstwę ścieralną.

Z up. Wójta

Krystyna Białiewicz
Sekretarz Gminy