

Lubomino, dnia 18.11.2020 r.

RGK i T.271.9.2020

W związku ze złożeniem przez oferentów zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Poprawa gospodarki wodno - kanalizacyjnej w gminie Lubomino” Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania:

1. Opis przedmiotu zamówienia w SIWZ (punkt III) wskazuje, że w zakresie zamówienia są m.in. następujące prace:

- *Ujęcie wody w Bieniewie - wydajność ujęcia wody - 1m³ / dobę, głębokość studni – 30m,*
- *Ujęcie wody w Rogiedlach na dz. nr 53/6 - wydajność ujęcia wody - 1m³ / dobę, głębokość studni - 30 m,*
- *Ujęcie wody w Rogiedlach na dz. nr 55/1 - wydajność ujęcia wody - 1m³ / dobę, głębokość studni - 30 m*

W części opisowej dokumentacji nie ma wzmianki o tym zakresie robót (jest tylko mało szczegółowy przedmiar). Prosimy o udostępnienie opisu technicznego dla przytoczonych prac, zawierającego jasne wytyczne i wymagania dla tej części przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzi i wyjaśnienia:

1. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej ujęć wody. Zgodnie z załączonymi przedmiarami realizacja ujęć wody obejmuje wykonanie 3 szt. kompletnych ujęć wody o wydajność ujęcia wody - 1m³ / dobę, głębokość studni – 30m. Kompletnie ujęcie obejmuje następujący zakres:

- wykonanie otworu wiertniczego dn 110 – planowana głębokość 30 m
- pompa głębinowa z montażem
- obudowa studni
- montaż hydrofora ciśnieniowego 120L
- montaż odżelaziacza (jako opcja)
- przyłącze elektryczne do 50m
- badanie wody

WOJT
mgr Andrzej Mazur